

PEI DE GREOUX LES BAINS (ETAT DE LA BASE DE DONNEE DU SDIS 04 AU 9/01/2019)

Commune	Type	Número	Adresse	Précision adresse	Diamètre de sortie	Date vérification	Accessibilité	Présence d'eau	Etat point d'eau	Anomalies 2017	Gestionnaire	Diamètre canalisation	Volume m3	Date contrôle technique	Source données	Débit à 1 bar en m3/h	Pression statique bar	Pression Dynamique bar	Débit maximum en m3/h	Observations contrôle technique	
Gréoux les Bains	BI	094001	Place de l'Hôtel de Ville		1x100	25/07/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	25/07/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	65					
Gréoux les Bains	BI	094002	Camping la Pinède	angle chapelle Saint Sébastien	1x100	25/07/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	25/07/2017 : Débit et pression très insuffisants, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094003	Avenue Pierre Brossolette	salle polyvalente	1x100 2x65	25/07/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	25/07/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	100					
Gréoux les Bains	PI	094004	Avenue des Marronniers	proximité GN	1x100 2x65	25/07/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	25/07/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	158	3				
Gréoux les Bains	PI	094005	Avenue des Alpes		1x100 2x65	25/07/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	25/07/2017 : , , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	85		2			
Gréoux les Bains	PI	094007	Rue du Puy		1x65	13/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	13/09/2017 : Bouchon 65 mm manquant ou cassé, Coffre cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	80		4			
Gréoux les Bains	PI	094008	Rue des Cadés		1x100 2x65	13/09/2017	Bonne	OUI	INDISPONIBLE	13/09/2017 : Volant grippé, ouverture impossible, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	76		2			
Gréoux les Bains	PI	094009	Chemin des Seigneurs		1x100 2x65	13/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	13/09/2017 : Coffre absent, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094010	Rue de la Placette		1x100 2x65	13/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	13/09/2017 : Obstacle gênant l'ouverture, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094011	Rue de la Plateforme		1x100	13/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	13/09/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	52	1				
Gréoux les Bains	BI	094012	Route de Manosque	cimetière	1x100	13/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	13/09/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	71	4	1			
Gréoux les Bains	PI	094013	Rue Chemin Neuf		1x100 2x65	14/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	14/09/2017 : Demi-raccord 100 mm absent ou cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094014	Rue des Oliviers		1x100 2x65	14/09/2017	Bonne	NON	INDISPONIBLE	14/09/2017 : Coffre cassé, bouchon 65 mm manquant ou cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : NON											
Gréoux les Bains	BI	094015	Rue Alexandre Gay	intersection Av Elie Gravier	1x100	14/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	14/09/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	169	3	3			
Gréoux les Bains	PI	094017	Lotissement les Alpilles		1x100 2x65	15/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	15/09/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094018	Rue Cité Paradis		1x100 2x65	15/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	15/09/2017 : Coffre absent, ne se ferme pas, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094019	Résidence des Riayes	immeuble la Belugue	1x100 2x65	15/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	15/09/2017 : Coffre absent, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094020	Chemin de Sainte Annette	devant résidence Mas de l'Orangerie, dans haie		15/09/2017		OUI	INDISPONIBLE	15/09/2017 : , , , Accessibilité : . Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094021	Chemin des Riayes	La Farigoule	1x65	15/09/2017	Bonne	OUI	INDISPONIBLE	15/09/2017 : Coffre cassé, demi-raccord 65 mm absent ou cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094022	Chemin des Riayes	Devant l'Aventureline	1x100 2x65	15/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	15/09/2017 : Coffre cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094023	Chemin des Riayes		1x100 2x65	15/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	15/09/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094024	Chemin des Riayes		1x100 2x65	15/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	15/09/2017 : Fuite, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094025	Chemin des Riayes		1x100 2x65	15/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	15/09/2017 : Obstacle gênant l'ouverture, , , Accessibilité : Moyenne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094026	Rue Sous la Combe		1x100 2x65	15/09/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	15/09/2017 : Coffre impossible à fermer, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094027	Chemin de Laval		1x100 2x65	12/07/2018	Bonne	OUI	INDISPONIBLE	15/09/2017 : Bouchon 65 mm manquant ou cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094028	Chemin de Laval		1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	110		4			
Gréoux les Bains	PI	094029	Avenue Jean Moulin	embranchement impasse Sion	1x65	10/10/2017	Bonne	NON	INDISPONIBLE	10/10/2017 : , , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : NON											
Gréoux les Bains	PI	094030	Avenue Jean Moulin		1x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094031	Chemin de la Barque		1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : Coffre impossible à fermer, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094032	Avenue Jean Moulin		1x100	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094033	Chemin des Maurines		1x100	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	29	6				
Gréoux les Bains	PI	094034	Lotissement l'Alambic		1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : A débroussailler, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094035	Lotissement le Clos de Coutin	entrée lotissement	1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : Bouchon 65 mm manquant ou cassé, Coffre absent, Obstacle gênant l'ouverture, , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094036	Avenue Clos de Coutin		1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094037	Rue Fontaine Vieille	intersection chemin des Beumes	1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : Débit faible, , , Accessibilité : Moyenne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094038	Rue Fontaine Vieille		1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : Fuite, Coffre impossible à fermer, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094040	Chemin du Hameau du Plan					OUI	DISPONIBLE												
Gréoux les Bains	PI	094041	Route de Vinon					OUI	DISPONIBLE												
Gréoux les Bains	PI	094042	Chemin de la Burlière		1x100 2x65	11/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	11/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	50	3,4				
Gréoux les Bains	PI	094043	Chemin de la Burlière		1x100 2x65	11/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	11/10/2017 : Coffre cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	49	3,8				
Gréoux les Bains	PI	094044	Chemin les Sébières	intersection route de Vinon - RD 952	1x100 2x65	11/10/2017	Bonne	NON	INDISPONIBLE	11/10/2017 : A débroussailler, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : NON				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	187	5				
Gréoux les Bains	PI	094045	Chemin Saint Aurelle		1x65 2x40	11/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	11/10/2017 : Fuite, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	19	0				
Gréoux les Bains	PI	094046	Chemin Saint Aurelle					OUI	DISPONIBLE					10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	19	3,2				
Gréoux les Bains	PI	094047	Avenue des Thermes	devant immeuble le Passy	1x100 2x65	11/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	11/10/2017 : Coffre cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094048	Avenue des Thermes		1x100	12/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	12/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	228	5	4			
Gréoux les Bains	BI	094050	Route de Riez	au niveau hôtel restaurant La Crémaille	1x100	12/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	12/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	67	3				
Gréoux les Bains	PI	094051	Avenue docteur Jean Baptiste Jaubert	immeuble les Lavandes	1x100 2x65	12/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	12/10/2017 : Coffre absent, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094052	Avenue docteur Jean Baptiste Jaubert		1x100	12/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	12/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	113	3	1			
Gréoux les Bains	PI	094053	Avenue docteur Jean Baptiste Jaubert		1x100 2x65	12/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	12/10/2017 : Bouchon 65 mm manquant ou cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094054	Chemin des Collines					OUI	DISPONIBLE												
Gréoux les Bains	PI	094055	Parking Charles de Gaulle	entrée	1x100 2x65	13/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	13/10/2017 : Volant absent ou cassé, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094056	Chemin de Babau					OUI	DISPONIBLE												
Gréoux les Bains	PI	094057	Chemin de Babau		1x100 2x65	13/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	13/10/2017 : Fuite, A débroussailler, Obstacle gênant l'ouverture, , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094058	Route de Saint Pierre	embranchement chemin Aurafrede	1x100	13/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	13/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	199	7	5			
Gréoux les Bains	BI	094059	Route de Saint Pierre RD 8	au niveau de la résidence Four à Chaux	1x100	14/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	14/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	98	7	3			
Gréoux les Bains	BI	094060	Lieu dit Pigette		1x100	14/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	14/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094061	Camping Regain		1x100	14/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	14/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094062	Camping la Pinède		1x100 2x65	14/10/2017	Bonne	OUI	INDISPONIBLE	14/10/2017 : A débroussailler, Coffre impossible à fermer, , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094065	Chemin de la Grande Auberge		1x100 2x65	14/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	14/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094066	Promenade des Relarguiers		1x100 2x65	14/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	14/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094067	Chemin L'Auro		1x100 2x65	14/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	14/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094068	Chemin de l'Oumède		1x100	10/10/2017	OUI	INDISPONIBLE	10/10/2017 : Coffre cassé, , , Accessibilité : . Présence d'eau : OUI												
Gréoux les Bains	BI	094069	Avenue des Thermes	proximité Odalys côté Provence	1x100	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	72	4	1			
Gréoux les Bains	PI	094070	Impasse des Amandiers		1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	BI	094072	Route de Saint Jean					OUI	DISPONIBLE												
Gréoux les Bains	BI	094073	Lieu dit Aurabelle		1x100	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI				10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	102	9	7			
Gréoux les Bains	PI	094074	Chemin des Riayes	au bout	1x100 2x65	10/10/2017	Bonne	OUI	DISPONIBLE	10/10/2017 : RAS, , , Accessibilité : Bonne. Présence d'eau : OUI											
Gréoux les Bains	PI	094075	Chemin des Vannes	lieu dit La Fatigue				OUI	DISPONIBLE					10/2013	Parfeu SAS pour Mairie	18	7				
Gréoux les Bains	PI	094076	Sentier en bordure du Verdon																		